



## GAS.BE – ARGB – KVBG

Le laboratoire de GAS.BE certifie que les raccords à sertissage gaz sont conformes aux exigences Belges.  
*The GAS.BE laboratory certifies the conformity with Belgian requirements for gas press fittings.*  
Het laboratorium van de GAS.BE verklaart dat gas persfittings conform zijn aan de Belgische eisen.

N° du certificat : **C-19-3801-A**  
*Certificate Number :*  
Certificaat nummer :

Date d'édition : **02/07/2019**  
*Date of issue :*  
Datum van aflevering :

Fabricant : **PCC GmbH**  
*Manufacturer :*  
Fabrikant : Düsseldorf Strasse 15  
DE-71332 Waiblingen, Germany

Type: **PRESS COPPER AQUAGAS M**  
*Model:*  
Type:

Type: Raccords à sertissage en cuivre et alliages de cuivre pour tuyaux en cuivre (conforme à EN 1057)  
*Model: Copper & Copper alloys gas press fittings for copper tubes pipes (according to EN 1057)*  
Type: *Koper & Koperlegering gas persfittings voor koperen buizen (volgens EN 1057)*  
Raccords à sertissage en cuivre et alliages de cuivre pour tuyaux en cuivre (conforme à EN 1057)  
*Copper & Copper alloys gas press fittings for copper tubes pipes (according to EN 1057)*  
Type: *Koper & Koperlegering gas persfittings voor koperen buizen (volgens EN 1057)*

MOP: 5 bar – GT: 1 bar  
Diameter: DN 12 – DN 54

Domaine d'application : Installations basse et moyenne pression suivant les normes NBN D51-003, NBN D51-004 et NBN D51-006  
*Scope : Low and medium pressure gas installations according to the standards NBN D51-003, NBN D51-004 and NBN D51-006.*  
Toepassingsgebied : Lage en midden druk gasinstallaties volgens de normen NBN D51-003, NBN D51-004 en NBN D51-006

Exigences: NBN P 12-001  
*Requirements: (DVGW DV-8535CT0329 + CETIM CET0172532 + IMA DRESDEN V452-17-1 + V452-17-2 + V451-17-2)*  
Eisen:

Olivier THIBAUT  
Laboratory Manager